**PRODOTTO** | *PRODUCT*

# BARILOTTO SCORREVOLE M.M.

YELLOW BRASS SLIDING EXTENSION


**CODICE ARTICOLO** | *CODE*
**84**

**FAMIGLIA** | *FAMILY*
**RACCORDI FILETTATI IN OTTONE GIALLO**
*YELLOW BRASS FITTINGS*

**MATERIALE** | *MATERIAL*
**YELLOW BRASS CW617N**

**FILETTATURA** | *THREAD*
**UNI EN ISO 228/1**

## 01 DISEGNO TECNICO | *TECHNICAL DRAWING*



## 02 IMMAGINE PRODOTTO | *PRODUCT PICTURE*



## 03 DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

| CODICE | Ø | L CM | L1 MM | L2 MM | CONF. | PACK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1187348** | 1/2” | 10 | 13,5 | 50 | 10 | 80 |
| **1187358** | 1/2” | 15 | 13,5 | 75 | 10 | 60 |
| **1187371** | 1/2” | 20 | 13,5 | 100 | 10 | 40 |
| **1187359** | 3/4” | 10 | 14,0 | 50 | 10 | 40 |
| **1187360** | 3/4” | 15 | 14,0 | 75 | 10 | 40 |
| **1187372** | 3/4” | 20 | 14,0 | 100 | 10 | 20 |
| **1187369** | 1” | 10 | 15,5 | 50 | 10 | 20 |
| **1187370** | 1” | 15 | 15,5 | 75 | 10 | 20 |
| **1187373** | 1” | 20 | 15,5 | 100 | 5 | 15 |

## 04 NOTE TECNICHE | *NOTES*

NORM: DM 174 06/04/2004, REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH)

## 05 APPLICAZIONI E LIMITI DI IMPIEGO | APPLICATIONS

**CONDIZIONI OPERATIVE DICHIARATE PER I RACCORDI IN OTTONE GIALLO**
DECLARED OPERATING CONDITIONS FOR YELLOW BRASS FITTINGS

| APPLICAZIONI | T. MIN. | T. MAX CON GUARNIZIONE \| WITH GASKET | T. MAX SENZA GUARNIZIONE \| NO GASKET | PRESS. MAX CON GUARNIZ. WITH GASKET | PRESS. MAX NO GUARNIZIONE NO GASKET |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACQUA POTABILE** POTABLE WATER | −20 °C | +100 °C | +120 °C | 10 bar | 16 bar |
| **ACQUA CALDA SANITARIA (ACS)** DOMESTIC HOT WATER (DHW) | −20 °C | +100 °C | +120 °C | 10 bar | 16 bar |
| **RAFFRESCAMENTO** COOLING | −20 °C | +100 °C | +120 °C | 10 bar | 16 bar |
| **RADIATORI** RADIATORS | −20 °C | +100 °C | +120 °C | 10 bar | 16 bar |
| **IRRIGAZIONE** IRRIGATION | −20 °C | +100 °C | +120 °C | 10 bar | 16 bar |
| **ARIA COMPRESSA** COMPRESSED AIR | −20 °C | +100 °C | +120 °C | 10 bar | 16 bar |

**NOTA: LA TEMPERATURA DI −20 °C È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CON L'UTILIZZO DI LIQUIDO ANTIGELO A BASE DI GLICOLE, IN CONCENTRAZIONE NON SUPERIORE AL 30%.** | NOTE: OPERATION AT −20 °C IS PERMITTED ONLY WHEN USING A GLYCOL-BASED ANTIFREEZE SOLUTION WITH A MAXIMUM CONCENTRATION OF 30%.

## 06 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO | INSTALLATION INSTRUCTIONS

**01** **APPLICARE SUL RACCORDO UNO STRATO DI MATERIALE SIGILLANTE IDONEO, EVITANDO L'UTILIZZO DELLA CANAPA, PER GARANTIRE UNA TENUTA OTTIMALE DELLA CONNESSIONE.**
APPLY A LAYER OF SUITABLE SEALING MATERIAL TO THE FITTING, AVOIDING THE USE OF HEMP, TO ENSURE A SECURE AND LEAK-TIGHT CONNECTION.



**02** **ASSICURARSI CHE IL MATERIALE APPLICATO NON SIA IN QUANTITÀ ECCESSIVA, PER EVITARE SOLLECITAZIONI E POSSIBILI DANNEGGIAMENTI DEL RACCORDO DURANTE IL SERRAGGIO.**
ENSURE THAT THE APPLIED MATERIAL IS NOT EXCESSIVE TO PREVENT UNDUE STRESS AND POTENTIAL DAMAGE TO THE FITTING DURING TIGHTENING.



**03** **COLLEGARE IL RACCORDO AL CIRCUITO, PRESTANDO ATTENZIONE A NON APPLICARE UNA FORZA ECCESSIVA DURANTE IL SERRAGGIO. CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELLA FILETTATURA E INSERIRE IL TUBO SENZA SUPERARE TALE MISURA, EVITANDO DEFORMAZIONI O DANNEGGIAMENTI DEL RACCORDO.**
CONNECT THE FITTING TO THE SYSTEM, TAKING CARE NOT TO OVERTIGHTEN IT. CHECK THE THREAD LENGTH AND INSERT THE PIPE WITHOUT EXCEEDING THIS MEASUREMENT, ENSURING THAT THE FITTING IS NOT DEFORMED OR DAMAGED.

